


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда

 А.А. Мухаметзянов
« 30 » июля 2019 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

30.07.2019 г.

г. Альметьевск, ул. Галиева, д.35

Объект « г. Альметьевск, мкр. Алсу на участке К/4.11-1
с наружными сетями»

ПРИГЛАШЕНЫ:

- Заместитель руководителя исполкома района по строительству,
председатель Координационного совета по охране труда
- Руководитель Юго-Восточного территориального органа инспекции
Государственного строительного надзора РТ
- Председатель Татарстанской Республиканской организации
Нефтегазстройпрофсоюза тех.инспектор труда Республиканского
комитета профсоюзов
- Директор филиала № 10 ГУ РО фонда социального страхования РФ по
РТ
- Начальник отдела Управления образования Альметьевского
муниципального района
- Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда
ООО «НКТ-сервис»

А.А. Мухаметзянов

Р.Х. Фаттахов
(по доверенности)

Р.А. Исаков

И.С. Гатина
(по доверенности)
А.В. Соколова
(по доверенности)
Д.С. Фархутдинов

Присутствовали:

- Первый заместитель Генерального
директора ООО «СтройТраст»
- Начальник участка ООО «СтройТраст»
- Руководитель группы охраны труда «Домкор»
- Начальник техник энергетик ООО «СтройТраст»

Р.Р. Абдуллин

В.Р. Щербаков
Н.А. Чугунов
М.Н. Размахнин

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района А.А. Мухаметзянова о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документальной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- туалет не соответствует по правилам содержания;
- комната приема пищи отсутствует;
- умывальник для мытья рук не приспособлен;
- комната для переодевания (раздевалка) захламлена, вешалки и полки отсутствуют, одежда и обувь находятся на полу;
- схема движения отсутствует;
- отсутствуют знаки заземления на вагончике;
- пожарный щит: ящик с песком не закрыт крышкой, отсутствует нумерация огнетушителей;
- журнал регистрации на рабочем месте не прошит и не пронумерован;
- отсутствует журнал проведения вводного и повторного инструктажа;
- отсутствует перечень документов находящихся на объекте;
- отсутствует перечень электронагревательных приборов;
- отсутствует указатель напряжения на отопительном приборе в бытовой комнате;
- в строительном вагончике отсутствует схема заземления;
- частично отсутствует ограждение опасных зон;
 - не собраны огарки электродов;
 - не указаны сроки очередного освидетельствования на автокрановщика Султанова;
 - в путевом листе отсутствует печать ежедневного предрейсового медицинского осмотра;
- отсутствует ежедневный осмотр крановой установки в вахтовом журнале;

ПОСТАНОВИЛИ:

Подрядной организации ООО «СтройТраст» – устранить вышеуказанные замечания в срок до 30.08.2019;

Протокол вела: ведущий специалист
охраны труда отдела строительства,
связи, транспорта и дорожного хозяйства
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.