


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда

 А.А. Мухаметзянов
« 12 » апреля 2019 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

12.04.2019 г.

г. Альметьевск,

Объект «Инженерная школа в г. Альметьевск».

ПРИГЛАШЕНЫ:

- Заместитель руководителя исполкома района по
строительству, председатель Координационного совета по
охране труда

А.А. Мухаметзянов

- Начальник отдела страхования профессиональных рисков
филиала № 10 ГУ РО фонда социального страхования РФ по РТ

И.С. Гатина
(по доверенности)

- Начальник отдела СТО Управления образования
Альметьевского муниципального района

Г.Р. Гайнетдинова
(по доверенности)

- Ведущий инженер по охране труда и техники безопасности
Управления здравоохранения по Альметьевскому
муниципальному району РТ

Р.М. Шигапова
(по доверенности)

Присутствовали:

- Инженер ОТБ ООО «Арслан»

А.Г. Васильев

- Инженер ОТБ ООО «Арслан»

И.Г. Валеев

- Мастер СМГ ООО «Арслан»

Т.И. Купаев

- Начальник участка ООО «Арслан»

Ф.Х. Зарипов

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района А.А. Мухаметзянова о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- При соединении проводов использовать наконечники;
- На дверях ВРУ отсутствуют однолинейные схемы;
- У ответственного работника по электрохозяйству в удостоверении отсутствует подпись об ознакомлении;
- Укрепить откосы котлована;
- При переходе через траншею отсутствует трап;

ПОСТАНОВИЛИ:

Застройщику ООО «Арслан»— принять меры по устранению вышеуказанных замечаний в срок до 30.04.2019.

Протокол вела: ведущий специалист
охраны труда отдела строительства,
связи, транспорта и дорожного хозяйства
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.