

## УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя  
исполнительного комитета района  
Председатель координационного совета  
по охране труда

А.А. Мухаметзянов

«14» марта 2019 г.

## ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

14.03.2019 г.

г. Альметьевск, ул. Бигаш

Объект «Строительство очистных сооружений по ул. Бигаш»

### ПРИГЛАШЕНЫ:

- |                                                                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Заместитель руководителя исполкома района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда          | А.А. Мухаметзянов |
| - Заместитель начальника отдела в г. Альметьевск-Главный Государственный инспектор Государственной инспекции труда в РТ     | В.В. Бувальцев    |
| - Начальнику Управления сельского хозяйства и продовольствия Альметьевского муниципального района                           | Ф.М. Шарафиев     |
| - Начальник Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора                                    | А.И. Липатов      |
| - Директор филиала № 10 ГУ РО фонда социального страхования РФ по РТ                                                        | Г.Х. Рахматуллина |
| - Ведущий инженер отдела промышленной безопасности и охраны труда ПАО «Татнефть»                                            | С.Ф. Давлетшин    |
| - Начальник отдела по организации работы с работодателями ГБУ «Центр занятости населения»                                   | Д.А. Сергеева     |
| - Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда ООО «НКТ-сервис»                                           | Д.С. Фархутдинов  |
| - Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Альметьевском муниципальном районе | А.Ш. Султанова    |

### Присутствовали:

- |                                                                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| -Начальник штаба строительства «Строительство очистных сооружений по ул. Бигаш» АО «УКС»                               | А.Г. Качалкин |
| -Начальник ПТО штаба строительства «Строительство очистных сооружений по ул.Бигаш» АО «УКС» (генподрядная организация) | С.Н. Бочкарев |

### СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района А.А. Мухаметзянова о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

#### **По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:**

- Инструкции не соответствуют нормативным документам по охране труда, отсутствуют наименования и номера разделов, а также графа «дата ознакомления сотрудников»;
- отсутствует схема и скорость движения автотранспорта на территории строительства;
- отсутствует Акт – допуск на территории действующего предприятия;
- на строительном кране не соответствует информационная табличка;
- опасные зоны работы автокрана внутри строительной площадки не обозначены сигнальными ограждением и не установлены предупредительные знаки безопасности;
- на объекте отсутствуют указатели, показывающие место нахождения огнетушителей и аптечек;
- баллоны с газом хранятся под прямыми солнечными лучами;
- хранение газовых и кислородных баллонов осуществляется без накрученных колпаков с нарушением правил хранения;
- в бытовых помещениях отсутствует автоматическая пожарная сигнализация;
- помещения не категорированы;
- отсутствие у работников касок и защитных очков;
- работа на высоте без защитных ограждений и страховки;
- отсутствие ограждений строительных площадок;
- у инженерно-технических работников при себе отсутствует удостоверение по ОТ, по пожарно-техническому минимуму.
- план эвакуации в административно бытовом корпусе при пожаре не актуальны (не все помещения указаны верно).

### ПОСТАНОВИЛИ:

**Подрядной организации АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий» – устранить вышеуказанные замечания в срок до 05.04.2019;**

Протокол вела: ведущий специалист  
охраны труда отдела строительства,  
связи, транспорта и дорожного хозяйства  
исполнительного комитета Альметьевского  
муниципального района

Салахова Э.И.