


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда


Д.В. Косарев
« 24 » сентября 2020 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

24.09.2020 г.

г. Альметьевск,

Объект «Множквартирный многэтэжный жилой дом с инженерными сетями по ул. Гафиатуллина, з/у 62 в г. Альметьевск.

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - Заместитель руководителя исполкома района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда | Д.В. Косарев |
| - Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Альметьевского муниципального района | Ф.М. Шарафиев |
| - Директор филиала № 10 ГУ РО фонда социального страхования РФ по РТ | И.С. Гатина
(по доверенности) |
| -Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутлинов |
| - Зам.начальника отдела промышленной, экологической безопасности и охраны труда НГДУ «Альметьнефть» | М.Г.Гаитметов
(по доверенности) |
| - Ведущий специалист по охране труда и технике безопасности Управления здравоохранения по Альметьевскому муниципальному району Министерства Республики Татарстан | С.Ф. Давлетшин
(по доверенности) |
| - Председатель Татарстанской Республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации
Тех.инспектор труда Республиканского комитета профсоюзов | Р.А. Исаков |

- Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в Альметьевском районе

С.И. Харисова

Присутствовали:

- Прораб ООО «СК – Первая-Линия»

Б.Г. Шайгарданов

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района Д.В. Косарева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- Башенный кран:
- нет таблички «Место стоянки крана»
- на контрольных грузах не указаны: вес;
- стропальщики не обеспечены исправными спецодеждой, спецобувью, защитной каской с подборным ремнем, сигнальными жилетами;
- Эксплуатируются неисправные:
- ГЗП – (порваны пряди, нет бирок);
- тары – оторваны ушки, без бирок;
- для обеспечения безопасных условий труда на действующем объекте не оформлен Акт-допуск;
- не проводится оперативный контроль за состоянием условий и охраны труда (2 и 3 этапы);
- отсутствует Перечень работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда – допуска (не определен и не установлен приказом Общества);
- у въезда на строительную площадку не установлена схема внутривозвратных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и строительных конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения;
- Отсутствуют у работников:
- удостоверения по охране труда;;
- удостоверения по оказанию навыкам первой помощи;
- удостоверения по обучению пожарно-техническому минимуму;

- проведение инструктажей рабочим ведется с нарушением нормативных документов (без Программ инструктажей);
- на одной подмости сломан – настил деревянный;
- при перемещении и подаче на рабочие места краном кирпича не применяются контейнеры, имеющие приспособления, исключающие падение груза при подъеме;
- огнетушитель, установленный на объекте, не проводится периодический осмотр с записью в паспорте;
- пожарные щиты не полностью укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно требований Правил (совковые лопаты); не защищены от атмосферных осадков; установлены в недоступном месте;
- на эл. шкафах, щитах не казано опасное напряжение;
- на корпусах электроинструмента, сварочных трансформаторов, не указаны инвентарные номера;
- на сварочном посту, на редукторе пропанового балона шланг закреплен без хомута;
- бытовая комната полностью не соответствует требованиям:
(шкафов нет, места для приема пищи не оборудована). Уборка не производится. Туалеты не обрабатываются.

ПОСТАНОВИЛИ:

Застройщику ООО «СК-Первая-Линия» – принять меры по устранению вышеуказанных замечаний в срок до **24.10.2020.**

Протокол вела: ведущий специалист
охраны труда отдела строительства,
связи, транспорта и дорожного хозяйства
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.