


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда

 А.А. Мухаметзянов
« 14 » июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

14.06.2019 г.

г. Альметьевск, ул. Мира

Объект «Детский сад по ул. Мира в г. Альметьевск»

(выезд на объект повторный)

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| - Заместитель руководителя исполкома района по строительству,
председатель Координационного совета по охране труда | А.А. Мухаметзянов |
| - Начальник отдела г. Альметьевск – Главный государственный
инспектор труда Государственной инспекции труда в РТ | Ф.Р. Хаернасов |
| Руководитель Юго-Восточного территориального органа инспекции
Государственного строительного надзора РТ | Н.Н. Якупов |
| - Начальник отдела надзорной деятельности по Альметьевскому
муниципальному району управления по надзорной деятельности ГУ
МЧС РФ по РТ | Р.И. Хусаинов |
| - Начальнику Управления сельского хозяйства и продовольствия
Альметьевского муниципального района | Ф.М. Шарафиев |
| - Директор филиала № 10 ГУ РО фонда социального страхования РФ по
РТ | И.С. Гатина
(по доверенности) |
| - Зам. начальника отдела Управления образования Альметьевского
муниципального района | А.К. Гимаева
(по доверенности) |
| - Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда
ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутдинов |
| - Помощник прокурора Альметьевской городской прокуратуры | Г.Р. Гайсина |
| - Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в
Республике Татарстан в Альметьевском муниципальном районе. | С.И. Харисова |

Присутствовали:

- Прораб ООО «Алтын Групп»

Т.М. Саитгалин

- Главный инженер ООО «АРМ Строй»

А.И. Емельянов

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района А.А. Мухаметзянова о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- Биотуалет не соответствует по правилам содержания (не подвергается мойке);
- бытовая комната полностью не соответствует требованиям:
(шкафов нет, мест для сиденья во время отдыха отсутствует, стол один на 4 человека, при количестве рабочих 60 чел. Уборка не производится. Уборщиц бытовых и производственных помещений отсутствует);
- несвоевременный вывоз мусора с территории объекта;
- умывальник для мытья рук не приспособлен;
- комната для переодевания (раздевалка) захламлена, вешалки и полки отсутствуют, одежда и обувь находятся на полу;
- проект производства работ не утвержден;
- отсутствует движения автотранспорта на территории;
- строповку плит перекрытия производил разнорабочий не имеющий удостоверения стропальщика;
- строповка плит производится не за петли, а за пустоты. Нет схемы строповки плит в ППР;
- у крановщика на кране отсутствует табличка (рег. № ИТО и ПТО), у крановщика отсутствует документ маш. крановщика;
- работникам не присвоены I и II группы по электробезопасности;
- работники не прошли обучение навыкам оказания доврачебной помощи, пожарно-техническому минимуму (ПТМ), работ на высоте I, II, III групп;
- рабочие не обеспечены спец. одеждой в соответствии с требованием норм;
- для подъема на высоту применяется не инвентарная, не закрепленная лестница;
- баллоны с газом хранятся под прямыми солнечными лучами;
- по трудовым отношениям отсутствуют трудовые договора;

- имеющиеся на объекте огнетушители не имеют паспорта и порядковый номер, не ведется учет и осмотр в специальном журнале;
 - пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;
 - транспортировка и хранение баллонов не производится с навернутыми колпаками;
 - хранение баллонов на открытых площадках не защищены от осадков и солнечных лучей;
 - погрузочно разгрузочные работы и складирование грузов с применением ПС на базах, складах, открытых площадках выполняются без Технологической карты на производство ПРР;
 - находящиеся в эксплуатации ПС снабжены табличками с отступлением от Правил ПС;
 - стропалычики не обеспечены испытанными и маркированными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов;
 - не ведется Журнал учета и осмотра грузозахватных приспособлений и тары;
 - подмости и леса высотой до 4-м допускаются к эксплуатации без осмотра руководителем работ с отметкой в Журнале приема и осмотра лесов и подмостей;
 - осмотры лесов регулярно не проводятся в сроки (не реже 1 раза в 10 рабочих смен) и результаты осмотра не записываются в Журнале приема и осмотра лесов и подмостей;
 - не организовано проведение периодического, не реже 1 раза в год обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим;
 - имеющиеся деревянные лестницы без бирок, не проводятся их осмотр, ступени не врезаны в тетива;
 - отсутствует Перечень имеющейся документации по охране труда и пожарной безопасности;
 - не проведен первичный инструктаж машинисту стрелового крана;
 - инструктажи работникам проводятся работникам без разработанных Программ.
- Из указанных нарушений от 08.05.2019г, выполнен 1 пункт (проведен первичный инструктаж крановщику).

ПОСТАНОВИЛИ:

Подрядной организации ООО «Алтын Групп» – устранить вышеуказанные замечания в срок до 14.07.2019;

Протокол вела: ведущий специалист
охраны труда отдела строительства,
связи, транспорта и дорожного хозяйства
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района



Салахова Э.И.