

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда

Д.В. Косарев

« 26 » января 2023

ПРОТОКОЛ

внеочередного заседания Координационного совета

26.01.2023 г. 10-00 час.

г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д.62А

МАУ «Спортивная школа по футболу»

г. Альметьевск.

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - Заместитель руководителя исполкома района по строительству
председатель Координационного совета по охране труда | Д.В. Косарев |
| - Начальник управления строительства, связи, транспорта и дорожного
хозяйства исполнительного комитета Альметьевского муниципального
района | И.Г. Насибуллин |
| - Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия
Альметьевского муниципального района | Ф.М. Шарафиев |
| - Заместитель начальника Управления образования Альметьевского
муниципального района | Р.К. Гимаева
(по доверенности) |
| - Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда
ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутдинов |
| - Директор филиала № 10 ГУ РО фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Татарстан | Г.Х. Рахматуллина |
| - Заместитель начальника Управления промышленной, экологической
безопасности и охраны труда ПАО «Татнефть» | И.Г. Закиров
(по доверенности) |
| - Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в РТ в
Альметьевском муниципальном районе. | С.И. Харисова |

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района Д.В. Косарева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- не разработана, не утверждена программа вводного инструктажа по охране труда (обновленный после ввода новых нормативных правовых актов);
- не разработан перечень действующих инструкций по охране труда по профессиям, видам работ, пожарной и электробезопасности;
- не разработаны, не согласованы и не утверждены:
 - а) программы инструктажей (первичного на рабочем месте и повторного) и проверки знаний для всех профессий;
 - б) билеты для проверки знаний рабочих по профессиям;
- не разработан, не согласован и не утвержден Перечень должностей, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте и повторного инструктажа;
- не разработан и не утвержден Перечень профессий работников для бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, согласно типовых отраслевых норм;
- не разработан перечень профессий, для которых обязательным условием допуска к работе является стажировка;
- не разработан перечень работ повышенной опасности;
- не разработан перечень должностей, профессий и рабочих, имеющих первую квалификационную группу по электробезопасности (не обеспечено присвоение);
- при работе на территории сторонних организаций (работников) не разработан (допускаются) без оформления Акта допуска для проведения работ на территории действующего предприятия;
- не правильно оформляется (ведется) Журнал проведения инструктажей по охране труда;
- не разработана программа вводного противопожарного инструктажа;
- не разработана программа первичного(повторного) противопожарного инструктажа на рабочем месте;
- не организовано обучение работников согласно приказа МЧС от 18 ноября 2021 №806 (введено 01.03.2022г) (Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа);
- ответственных за обеспечение пожарной безопасности;
- лиц на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа;
- не организовано обучение работника проводящего вводный противопожарный инструктаж;
- не организовано проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, других лиц, находящихся в здании;

- не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с внесением информации в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- не организована перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- не проведена огнезащитная обработка (пропитка) строительных конструкций, деревянных конструкций здания.

ПОСТАНОВИЛИ:

Директору МАУ «Спортивная школа по футболу» – принять меры по устранению вышеуказанных замечаний в срок до 31.03.2023.

Протокол вела: ведущий специалист
отдела строительства, связи, исполнительного
комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.