

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда


А.А. Мухаметзянов
«31» май 2019 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

31.05.2019 г.

г. Альметьевск, ул. Мира

Объект «Радиологический корпус онкологического диспансера в г. Альметьевск»

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|--|--|
| - Заместитель руководителя исполкома района по строительству,
председатель Координационного совета по охране труда | А.А. Мухаметзянов |
| Заместитель начальника отдела в г. Альметьевск, Главный
государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в
РТ | В.В. Бувальцев |
| - Начальник отдела надзорной деятельности по Альметьевскому
муниципальному району управления по надзорной деятельности ГУ
МЧС РФ по РТ | Р.И. Хусаинов |
| - Директор филиала № 10 ГУ РО фонда социального страхования РФ по
РТ | И.С. Гатина
(по доверенности) |
| - Начальник отдела Управления образования Альметьевского
муниципального района | Г.Р. Гайнетдинова
(по доверенности) |
| - Ведущий инженер по охране труда и техники безопасности Управления
здравоохранения по Альметьевскому муниципальному району РТ | Р.М. Шигапова |
| - Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда
ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутдинов |
| - Помощник прокурора Альметьевской городской прокуратуры | Г.Р. Гайсинна |
| - Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в
Республике Татарстан в Альметьевском муниципальном районе. | С.И. Харисова |

Присутствовали:

- мастер ООО «Жилсервис»

М.Р. Сагдиев

- Директор ООО «Нефтегазстрой»

А.Н. Николаев

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района А.А. Мухаметзянова о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- Биотуалет не соответствует по правилам содержания;
- комната приема пищи отсутствует;
- умывальник для мытья рук не приспособлен;
- бытовое помещение отсутствует;
- подвод воды для бытовых нужд не производится;
- рабочие не обеспечены спец. одеждой в соответствии с требованием норм;
- несвоевременный вывоз мусора с территории объекта;
- кислородные баллоны хранятся без колпаков;
- по трудовым отношениям отсутствуют трудовые договоры;
- отсутствует журнал осмотра стремянок и лестниц;
- ввод кабеля выполнен без мех. защиты;
- отсутствует ограждение при переходе высоты на глубину (спуск в подвал);
- место для курения не оборудовано (используется пожарный щит);
- отсутствуют доски на лесах, вместо них используются подручные средства;
- на лесах отсутствуют ограждения;
- установленные леса не имеют подпятников;
- на всех лифтовых шахтах отсутствуют ограждения;
- отсутствует схема движения автотранспорта по строительному объекту;
- в вагоне мастера отсутствует схема строповки для инструктажа работников работающих при погрузочно-разгрузочных работах:
 - у ИТР отсутствуют протоколы аттестации специалиста, ответственного за бережное производство работ с применением ПС;
 - не проводится беседа стропальщиков в Журнале;
 - эл. кабеля в здании не защищены от механических повреждений, лежат на полу;
 - инструкция оказания первой помощи не утверждена;
 - рабочие не прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи;

- деревянные лестницы – ступени не врезаны в тетива, изготовлены с нарушением Правил;
- отсутствует защитный козырек над входом;
- не установлены защитные ограждения опасных зон от падения работников.

ПОСТАНОВИЛИ:

Подрядной организации ООО «Жилсервис» – устранить вышеуказанные замечания в срок до 30.06.2019;

Протокол вела: ведущий специалист
охраны труда отдела строительства,
связи, транспорта и дорожного хозяйства
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.