

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда

_____ Д.В. Косарев
« 30 » ноября 2022 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

30.11.2022 г.

г. Альметьевск,

Объект Автономная некоммерческая

Организация Альметьевский хоккейный клуб

«Нефтяник» г. Альметьевск

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Начальник управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства исполнительного комитета Альметьевского муниципального района | И.Г. Насибуллин |
| - Начальник отдела 2 по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства Юго-Восточного территориального органа инспекции Государственного строительного надзора РТ | Х.М. Шамсиев |
| - Заместитель начальника Управления образования Альметьевского муниципального района | А.К. Гимаева
(по доверенности) |
| - Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутдинов |
| - Заместитель начальника Управления промышленной, экологической безопасности и охраны труда ПАО «Татнефть» | И.Г. Закиров
(по доверенности) |
| - Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Альметьевского муниципального района | З.Х. Гарифуллина
(по доверенности) |

Присутствовали:

- Директор ДС «Юбилейный»
- Специалист по ОТ

М.С. Сущинский
Э.Г. Богданов

СЛУШАЛИ:

Начальника управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства, заместителя председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района И.Г. Насибуллина о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, проверки пожарных кранов на водоотдачу;
- не ведется Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- отсутствуют акты проверок перезарядки огнетушителей
- не предоставлен Акт проверки огнезащитного покрытия строительных конструкций;
- в связи с выходом новых Правил не пересмотрены инструкции (общие, по видам работ, профессиям, пожарной безопасности);
- в связи с выходом новых Правил МЧС с 01.03.2022 противопожарные инструктажи не ведутся в «Журнале учета противопожарных инструктажей».