

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда

Д.В. Косарев
« 12 » мая 2020 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

12.05.2020 г.

г. Альметьевск,

Объект «Многоэтажный жилой дом со встроенными
помещениями нежилого назначения с пристроенной котельной в мкр. «Алсу».

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - Заместитель руководителя исполкома района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда | Д.В. Косарев |
| - Руководитель Юго-Восточного территориального органа инспекции Государственного строительного надзора Республики Татарстан | Н.Н. Якупов |
| - Старший государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Государственный инспектор | Ф.А. Закиев |
| -Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутлинов |
| -Начальник отдела промышленной, экологической безопасности и охраны труда НГДУ «Альметьефть» | М.Г.Гаитметов
(по доверенности) |
| - Ведущий специалист по охране труда и технике безопасности Управления здравоохранения по Альметьевскому муниципальному району Министерства Республики Татарстан | А.Т. Дмитриева
(по доверенности) |
| - Председатель Татарстанской Республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации Тех.инспектор труда Республиканского комитета профсоюзов | Р.А. Исаков |

- Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в Альметьевском районе

С.И. Харисова

Присутствовали:

- Главный специалист группы ОТ и ПБ «СтройТраст»

Я.В. Макаров

- Начальник участка ООО «СтройТраст»

В.Р. Щербаков

- Прораб ООО «СтройТраст»

М.В. Шайхутдинов

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района Д.В. Косарева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- проемы, в которые могут упасть работники, не закрыты, не ограждены и не обозначены знаками безопасности;
- работники на строительной площадке используют каски без подбородного ремня;
- при работе с инструментом и приспособлениями работник обязан (ударным инструментом правильно применять средства индивидуальной защиты (защитные очки);
- лестница для подъема на высоту не закреплена и не соответствует требованиям;
- несвоевременный вывоз мусора с территории объекта;
- повсеместное соединение силовых электро кабелей с нарушением ПУЭ;
- отсутствует планировка территории;
- перила не оборудованы соответствующим образом;
- рабочие работают с применением шлеф машинки без применения средств индивидуальной защиты (очков, щитка);
- внутри здания строящегося объекта проведены кабеля через дверные проемы (пережатие кабелей);
- внутри здания строящегося объекта на прямую через скрутки подключены лампы, без разъемов заводского исполнения;
- электросварщик на строящемся объекте работает без спец. одежды;
- башенные краны – дуги поперечные на лестнице деформированы, не приварены;

- огнетушитель, установленный на объекте (вагон –домике), не имеет паспорт завода – изготовителя;
- для проведения первичного инструктажа на рабочем месте, повторного не разработаны;
- допускаются к эксплуатации тары у которых имеются трещины, отсутствуют бирки, деформированы коуши;
- истекли сроки: следующего полного (ПТО 14.02.2019) и частичного (ЧТО-14.02.2018) технического освидетельствования на башенном кране;
- не представлен приказ «Об осуществлении производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений;
- бытовая комната полностью не соответствует требованиям:
(шкафов нет, места для приема пищи не оборудована). Уборка не производится.

ПОСТАНОВИЛИ:

Застройщику ООО «СтройТраст»– принять меры по устранению вышеуказанных замечаний в срок до **12.06.2020.**

Протокол вела: ведущий специалист
охраны труда отдела строительства,
связи, транспорта и дорожного хозяйства
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.