


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда


_____ Д.В. Косарев
« 18 » марта 2021 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

18.03.2021 г.

г. Альметьевск,

Объект «МБДОУ ЦРР д/с № 65 «Ивушка» г. Альметьевск.

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|--|------------------------------------|
| - Заместитель руководителя исполкома района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда | Д.В. Косарев |
| - Руководитель Юго-Восточного территориального органа инспекции Государственного строительного надзора Республики Татарстан | Н.Н. Якупов |
| - Старший государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Государственный инспектор | Ф.А. Закиев |
| -Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутлинов |
| -Начальник Управления образования Альметьевского муниципального района | А.В. Соколова
(по доверенности) |
| - Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Альметьевского муниципального района | Ф.М. Шарафиев |
| - Помощник Альметьевской городской прокуратуры | Д.И. Катаржников |
| - Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в Альметьевском районе | С.И. Харисова |

Присутствовали:

- Заведующий ЦРР –д/с №65 «Ивушка»

Г.Р. Сахавов

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района Д.В. Косарева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- не закрыта крышка распределительной коробки в автоклассе;
- в ходе осмотра в автоклассе обнаружено накопление пыли по верхнему бордюру стенки из кафеля;
- в нескольких помещениях учреждения имеются не закрепленные огнетушители (находятся на углах без крепления);
- в должностных инструкциях на заведующего садиком, воспитателя не указаны обязанности по охране труда и пожарной безопасности;
- определить Перечень и организовать обучение работников по пожарно-техническому минимуму. Определить Перечень и организовать обучение работников по оказанию первой доврачебной помощи;
- разработать перечень должностей, профессий и рабочих, имеющих первую квалификационную группу по электробезопасности;
- осмотр огнетушителей не ведется ежеквартально с записью в Журнале осмотра;
- Журнал инструктажа на рабочем месте ведется с нарушениями:
 - не указан год проведения;
 - полностью не указаны инициалы проходивших инструктаж;
 - не все Журналы пронумерованы, скрепление журналов не указаны количество листов, должности (должно быть «пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью. Подпись, должность).

ПОСТАНОВИЛИ:

Заведующему МБДОУ ЦРР д/с № 65 «Ивушка» – принять меры по устранению вышеуказанных замечаний в срок до 18.04.2021.

Протокол вела: ведущий специалист
охраны труда отдела строительства,
связи, транспорта и дорожного хозяйства
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.