

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда


_____ Д.В. Косарев
« 26 » марта 2021 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

26.03.2021 г.

г. Альметьевск,

Объект «Два жилых дома первой очереди строительства жилой застройки квартального типа для участка ограниченного улицами Полевая, Автомобилистов, Герцена в г. Альметьевск 7-9 этажный многоквартирный дом».

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|--|------------------------------------|
| - Заместитель руководителя исполкома района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда | Д.В. Косарев |
| - Директор филиала №10 ГУ РО фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан | Г.Х. Рахматуллина |
| - Старший государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Государственный инспектор | Ф.А. Закиев |
| -Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутлинов |
| -Начальник Управления образования Альметьевского муниципального района | А.В. Соколова
(по доверенности) |
| - Начальник Управления промышленной, экологической безопасности и охраны труда ПАО «Татнефть» | И.Т. Закиров
(по доверенности) |

- Председатель Татарстанской Республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации Тех. инспектор труда Республиканского комитета профсоюзов

Р.А. Исаков

С.И. Харисова

- Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в Альметьевском районе

Присутствовали:

- Прораб ООО «Строитель»
- Прораб ООО «Строитель»

А.Я. Галимзянов
Ф.Т. Мазанов

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района Д.В. Косарева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- туалет не соответствует по правилам содержания;
- комната приема пищи отсутствует;
- умывальник для мытья рук не приспособлен;
- комната для переодевания (раздевалка), вешалки и полки отсутствуют;
- отсутствует план производства работ на высоте;
- отсутствует ответственное лицо за организацию и безопасное проведение работ на высоте;
- отсутствуют защитные ограждения зон повышенной опасности (выходы на балкон, межэтажные проемы);
- при производстве работ на высоте не применены системы обеспечения безопасности работ;
- отсутствуют анкерные точки крепления и анкерные линии;
- применяются самодельные не инвентарные леса;
- не ведется приемка лесов и подмостей до 4-х м-прорабом с записью в Журнале, свыше 4-х м. не оформляется Акт комиссией, не проводится периодический осмотр 1- в 10 дней;
- разводка кабельных линий временных электросетей выполнено с нарушением;

- отсутствует приказ (распоряжение) о назначении ответственных лиц за эксплуатацию и содержания вагон-домов в исправном состоянии;
- отсутствует инструкция по охране труда и пожарной безопасности при эксплуатации вагон-домов;
- помещение вагон-домов не обеспечено огнетушителями согласно нормам (в количестве 2 шт);
- пожарный инвентарь и первичные средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии;
- не имеются надписи на розетках и выключателях, указывающих напряжение;
- огнетушители, имеющиеся на объекте, не имеют паспорт и порядковый номер;
- не обеспечено наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения не ведутся в специальном журнале произвольной формы;
- отсутствует журнал регистрации нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности;
- отсутствует Перечень работ повышенной опасности;
- в программах проведения первичного, повторного инструктажа на рабочем месте по охране труда, обучения и проверки знаний работников не указаны номера, перечень наименований инструкций;
- у рабочих нет никаких удостоверений (по охране труда, ПТМ, оказанию помощи, присвоения 2 ой группы по электробезопасности, работ на высоте);
- отсутствует подпись председателя комиссии учебного заведения в удостоверении по охране труда у прорабов;
- не все журналы прошнурованы, пронумерованы, не скреплен печатью;
- инструкции по охране труда, пожарной безопасности, видам работ не пересмотрены в связи с вводом новых Правил;
- в инструкциях по охране труда указаны типовые инструкции(должны быть разработаны применительно к каждому предприятию);
- внеочередное обучение ИТР в связи с вводом новых Правил не прошли;
- не определены опасные зоны (постоянные(защитные ограждения-возможные-сигнальные ограждения) опасных производственных факторов;
- не все работники, находящиеся на строительной площадке носят защитные каски;
- у въезда на стройплощадку не вывешена схема движения транспорта, местонахождения водосточников, средств пожаротушения;
- распределительные щиты и рубильники не все оборудованы запирающими устройствами;
- на средства подмащивания отсутствуют паспорта, не ведется Журнал учета средств подмащивания;

Со стороны Ген. Подрядчика должный контроль за работой субподрядных организаций:

- имеющийся Акт-допуск не охватывает все меры безопасности (инструктажи, схемы..);
- не назначено приказом (распоряжением) ответственное лицо осуществляющее контроль за сторонними организациями;
- работники допускаются без удостоверений: по охране труда, пожарнотехническому минимуму, оказанию первой доврачебной помощи, присвоение 2 группа по электробезопасности; групп по работе на высоте;
- автотранспорт работающий на объекте при подаче задним ходом не подают звуковые сигналы в целях недопущения наезда на работников;

- -подъемное сооружение (автокран) 25 тон не имеет таблички ЧТО и ПТО, крюкоблок
- не покрашен;
-

ПОСТАНОВИЛИ:

Директору ООО «Строитель»— принять меры по устранению вышеуказанных замечаний в срок до **30.04.2021**.

Протокол вела: ведущий специалист
охраны труда отдела строительства,
связи, транспорта и дорожного хозяйства
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.