


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда


Д.В. Косарев
« 28 » апреля 2022 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

28.04.2022 г.

г. Альметьевск,

Объект «Строительство средней общеобразовательной
Школы на 1224 учащихся, г. Альметьевск», в рамках по-
Лингвального образовательного Комплекса «Адымнар- путь
к знаниям и согласию»

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - Заместитель руководителя исполкома района по
строительству, председатель Координационного совета по
охране труда | Д.В. Косарев |
| - Начальник управления образования Альметьевского
муниципального района | А.К. Гимаева
(по доверенности) |
| - Главный специалист по промышленной безопасности и
охране труда ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутлинов |
| - Помощник Альметьевской городской прокуратуры | Р.А. Павлова |
| - Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия
Альметьевского муниципального района | Х.Р. Миннебаева
(по доверенности) |
| - Директор филиала №10 ГУ РО фонда социального
страхования РФ по РТ | Г.Х. Рахматуллина |
| - Руководитель следственного отдела по г. Альметьевск
следственного управления Следственного комитета РФ по РТ | М.З. Хуснутдинов |

Присутствовали:

- Ведущий специалист по ОТ АО «Грань»
- Руководитель проекта

М.М. Шакуров
Д.С. Кротенок

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района Д.В. Косарева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- ввод эл. кабеля в вагончик выполнен без мех. защиты (отсутствует втулка);
- на огнетушителе ОП -35 не читаема табличка (год выпуска, наименование изготовителя), отсутствует раструб;
- на эксплуатируемых тарах отсутствует табличка о предназначении.

ПОСТАНОВИЛИ:

Генеральному директору АО «Грань» – принять меры по устранению вышеуказанных замечаний в срок до 28.05.2022.

Протокол вела: ведущий специалист
охраны труда отдела строительства,
связи, транспорта и дорожного хозяйства
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.