

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда

Д.В. Косарев
« 31 » мая 2021 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

31.05.2021 г.

г. Альметьевск,

**Объект «мкр. Урсала детский сад на 140 мест расположенный
по адресу: г. Альметьевск, мкр. Урсала, ул. Шамиля Бикчурина з/у 33»».**

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - Заместитель руководителя исполкома района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда | Д.В. Косарев |
| - Начальник отдела надзорной деятельности по Альметьевскому муниципальному району управления по надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по РТ | А.И.Сунгатуллин
(по доверенности) |
| - Старший государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Государственный инспектор | Ф.А. Закиев |
| - Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Альметьевского муниципального района | Н.Р.Миннебаева |
| -Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутлинов |
| - Начальник Управления промышленной, экологической безопасности и охраны труда ПАО «Татнефть» | И.Т. Закиров
(по доверенности) |
| - Председатель Татарстанской Республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации Тех. инспектор труда Республиканского комитета профсоюзов | Р.А. Исаков |

Присутствовали:

- инженер ООО «Альянсстрой»

А.Н. Егоров

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района Д.В. Косарева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- программа вводного инструктажа, инструкций по ОТ, ПБ отсутствуют даты утверждения;
- в связи с вводом новых Правил не пересмотрены инструкции по: - охране труда общие; профессиям; виду выполняемых работ; пожарной и электробезопасности;
- в полном объеме не разработаны и не утверждены графики проверки знаний рабочих, ИТР, специалистов, руководителей по охране труда, промышленной, пожарной и электробезопасности, пожарно-техническому минимуму, оказанию первой доврачебной помощи, групп по безопасности работ на высоте;
- не разработан перечень профессий и видов работ, к которым предъявляются повышенные требования по охране труда, промышленной, пожарной и электробезопасности;
- не организовано обучение работников по пожарно-техническому минимуму;
- не организовано обучение работников по оказанию первой доврачебной помощи;
- не разработан перечень должностей, профессий и рабочих, имеющих первую квалификационную группу по электробезопасности;
- используются не исправные стропа текстильные (порваны пряди, без бирки);
- на кране РДК отсутствует табличка об освидетельствовании рег. № и т.д;
- не установлен трап для перехода через траншеи;
- открыты рубильники, эл. щиты.

ПОСТАНОВИЛИ:

Директору «ООО Альянсстрой»— принять меры по устранению вышеуказанных замечаний в **срок до 12.07.2021.**

Протокол вела: ведущий специалист
охраны труда отдела строительства,
связи, транспорта и дорожного хозяйства
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.