


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда


А.А. Мухаметзянов
« 11 » сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

11.09.2019 г.

г. Альметьевск, ул. Ленина, д.69А

Объект «Общественный центр по ул. Ленина, д.69А в г. Альметьевск»

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|--|------------------------------------|
| -Заместитель руководителя исполкома района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда | А.А. Мухаметзянов |
| - Помощник Альметьевской городской прокуратуры | Г.Р. Гайсина |
| -Главный государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора | Г.Р. Зарипова |
| - Директор филиала № 10 ГУ РО фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан | И.С. Гатина
(по доверенности) |
| -Инженер ГО ЧС Управления здравоохранения по Альметьевскому муниципальному району Министерства Республики Татарстан | И.Г. Якимова |
| -Председатель Татарстанской Республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации Тех. инспектор труда Республиканского комитета профсоюза | Р.А. Исаков |
| -Начальник отдела Управления образования Альметьевского муниципального района | А.В. Соколова
(по доверенности) |
| - Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутдинов |
| -Ведущий инженер Управления промышленной, экологической безопасности и охраны труда ПАО «Татнефть» | Р.А. Гайфуллин |
| -Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в Альметьевском муниципальном районе. | С.И. Харисова |

Присутствовали:

- | | |
|---|---------------|
| - Зам. Директора по общим вопросам ООО «Аиск» | В.М. Парфилов |
| -Начальник участка ООО «Аиск» | Н.И. Куров |
| - Специалист по охране труда ООО «Аиск» | А.Р. Гумеров |

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района А.А. Мухаметзянова о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- комнаты для питания и уборные находятся в антисанитарном состоянии, отсутствуют шкафчики для переодевания, умывальники; вовремя не осуществляется вывоз строительного мусора (СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ); (СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»);
- проемы, в которые могут упасть работники, не закрыты, не ограждены и не обозначены знаками безопасности (п.55 Правил по охране труда при работе на высоте);
- баллоны с горючими газами (пропановые) не защищены от солнечного и иного теплового воздействия (п.341 Правил противопожарного режима в РФ);
- на электрощитах не указано опасное напряжение, отсутствуют знаки заземления (п.п.2.12.6, 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей);
- отсутствует технологическая карта на производство погрузочно-разгрузочных работ, разрабатываемая специализированной организацией (п.102 и приложение 1 «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»);
- разделы инструкций по охране труда по профессиям и видам работ составлены с отступлением от «Методического пособия по проведению обучения по охране труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-27.2006 п.п.43,53»;
- не ведется регулярно 1 и 2 этапы контроля за состоянием условий и охраны труда (СУОТ, ГОСТ 12.0.230.1-2015);

Опасные места:

- на инвентарные леса не имеется паспорт завода-изготовителя (не предоставлено) (п.60 Правил по охране труда при работе на высоте);
- в местах подъема работников на леса и подмости не размещены плакаты с указанием схемы их размещения и величин допускаемых нагрузок (п.63 Правил по охране труда при работе на высоте);
- леса высотой более 4м от уровня земли, пола или площадки не допущены к эксплуатации после приемки лицом, назначенным ответственным за безопасную организацию работ на высоте (п.69 Правил по охране труда при работе на высоте);
- в акте приемки лесов высотой более 4м. не указаны № № актов, не проводится приемка всех лесов периодичностью осмотров раз в 10 дней с записью в Журнале осмотров лесов и подмостей (п.п.8.5, 8.6.7, 8.6.8 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве);
- лестница деревянная – на нижних концах лестницы отсутствуют башмаки против скольжения, информация о проведении испытания (раз в полгода) (п.п.7.4.27, 7.4.28

СНиП 12-03-2001 безопасность труда в строительстве);

Пожарная безопасность:

- пожарный щит не укомплектован совковой лопатой (сломано) (п.483 ППР в РФ);
- не обеспечено: исправность огнетушителей (отсутствует давление-манометр на красном); периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная их перезарядка. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы (п.478 ППР в РФ);
- огнетушители не имеют паспортов и порядковые номера, не у всех огнетушителей запускаящее или запорно-пусковое устройство опломбировано одноразовой пломбой (п.475 ППР в РФ);
- к работе допущены работники (ответственные за пожарную безопасность и ведущие огневые работы) не прошедшие обучения по пожарно-техническому минимуму (не предоставлены документы-удостоверения, протоколы) (п.3 ППР в РФ)

ПОСТАНОВИЛИ:

Подрядной организации ООО «Аиск» – устранить вышеуказанные замечания в срок до 19.10.2019;

Протокол вела: ведущий специалист
отдела строительства, связи,
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.