


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда

 А.А. Мухаметзянов
« 18 » октября 2019 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

18.10.2019 г.

г. Альметьевск,

Объект «Девятиэтажный многоквартирный дом А-1
в жилом районе по ул. Герцена-Автомобилистов в г. Альметьевск».

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|---|--|
| - Заместитель руководителя исполкома района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда | А.А. Мухаметзянов |
| - Старший государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора | Ф.А. Закиев |
| - Начальник отдела СТО Управления образования Альметьевского муниципального района | Г.Р. Гайнетдинова
(по доверенности) |
| - Ведущий инженер управления промышленной, экологической безопасности и охраны труда ПАО «Татнефть» | В.Н. Безлепкин
(по доверенности) |
| - Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутдинов |
| - Председатель Татарстанской Республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации
Тех. Инспектор труда Республиканского комитета профсоюзов | Р.А. Исаков |
| - Помощник Альметьевской городской прокуратуры | Г.Р. Гайсина |
| - Начальник отдела филиала № 10 ГУ РО фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан | И.С. Гатина
(по доверенности) |
| - Ведущий специалист по охране труда и технике безопасности Управления здравоохранения по Альметьевскому муниципальному району Министерства Республики Татарстан | Р.М. Шигапова
(по доверенности) |

- Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в Альметьевском муниципальном районе

С.И. Харисова

Присутствовали:

- Инженер ПБ и ОТ (профком) ООО «Арслан»

И.Г. Валеев

- Начальник участка ООО «Арслан»

Р.Р. Кашапов

- Мастер участка ООО «Арслан»

Р.Ш. Миндубаева

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района А.А. Мухаметзянова о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- проемы, в которые могут упасть работники, не закрыты, не ограждены и не обозначены знаками безопасности (п.55 Правил по охране труда при работе на высоте);
- осуществляется сброс мусора с высоты без применения желобов или контейнеров(п.146 Правил по охране труда в строительстве);
- распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства; распределительные щиты должны быть заземлены; оголенные провода подходящие к автоматическим выключателям должны быть заизолированы (СНИП 12-03-99 п. 6,4,6);
- съемные грузозахватные приспособления и тара, должны иметь необходимую маркировку (п.222 Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения);
- крюки стропов должны снабжаться предохранительными замками (п.2.4.8 РД стропы грузовые общего назначения, требования к устройству и безопасной эксплуатации);
- при работе с инструментом и приспособлениями работник обязан (ударным инструментом (молотками) правильно применять средства индивидуальной защиты (защитные очки) (п.36 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями).

ПОСТАНОВИЛИ:

Застройщику ООО «Арслан»— принять меры по устранению вышеуказанных замечаний в срок до 18.11.2019.

Протокол вела: ведущий специалист
охраны труда отдела строительства,
связи, транспорта и дорожного хозяйства
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.