

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда

_____ Д.В. Косарев
« 28 » февраля 2022 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

28.02.2022 г.

г. Альметьевск,

Объект филиала «Многоквартирный многоэтажный жилой дом
с инженерными сетями по ул. Гафиатуллина, з/у 62 г. Альметьевск»

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - Заместитель руководителя исполкома района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда | Д.В. Косарев |
| - Начальник управления образования Альметьевского муниципального района | А.В. Соколова
(по доверенности) |
| - Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутлинов |
| - Начальник отдела надзорной деятельности по Альметьевскому муниципальному району управления по надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по РТ | Р.И. Хусаинов |
| - Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Альметьевского муниципального района | З.Х. Гарифуллина
(по доверенности) |
| - Ведущий специалист Татарстанской Республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации
Тех. инспектор труда Республиканского комитета профсоюза | Р.А. Исаков |
| - Директор филиала №10 ГУ РО фонда социального страхования РФ по РТ | Г.Х. Рахматуллина |
| - Начальник штаба ОГИБДД отдела МВД России по Альметьевску и Альметьевскому району | И.И. Галимов
(по доверенности) |
| - Начальник Управления промышленной, экологической безопасности и охраны труда ПАО «Татнефть» | И.Г. Закиров |

Присутствовали:

- Руководитель ООО «АкваСервис»
- мастер ООО «Еврострой»

Д.А. Хазов
А.Р. Гайнуллин

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района Д.В. Косарева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- комната приема пищи отсутствует;
- комната для переодевания (раздевалка), вешалки и полки отсутствуют;
- аптечка отсутствует (в наличии автомобильная аптечка);
- нарушены правила размещения грузов в местах временного хранения (доски, рулонный материал и др. груза);
- работники не обеспечены спецодеждой, в том числе не обеспечены защитными очками, респираторами;
- не организован вывоз строительного мусора;
- у работников на рабочих местах отсутствуют удостоверения о проверке знаний требований охраны труда;
- средства подмащивания не оборудованы инвентарными табличками;
- нарушены требования размещения газовых баллонов;
- переходные мостки не оборудованы защитным ограждением;
- на рабочих местах отсутствуют средства пожаротушения;
- отсутствуют защитные козырьки над входами на строящийся объект;
- отсутствует оформленный акт – допуск между Заказчиком и Подрядчиком;
- допускается курение табака вне отведенных для этого мест;
- нарушены требования при установке баллонов со сжатыми газами;
- при выезде с территории строительной площадки отсутствует очистка колес техники от грязи;
- допускаются нарушения при складировании строительных материалов (арматуры, пиломатериалов);
- не обеспечено периодичность осмотра огнетушителей и их проверки;
- учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения не ведется в специальном Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

- проект производства работ не утвержден, не согласован, отсутствует знаковая сигнализация при работе с автокраном (имеется только для работы с подъемником);
- журнал регистрации инструктажа по охране труда: не у всех указаны отчества, не правильно указаны профессии (электрик), заполнена графа о проведении внепланового инструктажа (написано в графе слово – вновь), не указана должность инструктирующего;
- отсутствует Перечень инструкций (общие, по видам работ, профессиям, пожарной безопасности);
- отсутствуют (не предоставлены) инструкции по видам работ, профессиям, пожарной безопасности на рабочем месте (вагончике);
- в связи с вводом новых Правил (с 01.01.2021г) не пересмотрены инструкции по охране труда для профессий и видам работ;
- отсутствуют Программы проведения первичного, повторного инструктажа на рабочем месте по охране труда, обучения и проверки знаний работников;
- работники допускаются без удостоверений: по охране труда о ежегодной проверке знаний, пожарно-техническому минимуму, оказанию первой доврачебной помощи, присвоению 2 группы по электробезопасности; по работе на высоте;
- Журнал Инструктажа по охране труда, пожарной безопасности работников не пронумерован, не скреплен печатью;
- со стороны генерального подрядчика отсутствует должный контроль за работой субподрядных организаций: не предоставлен Акт-допуск для производства работ на территории действующего предприятия сторонними организациями, не назначено приказом (распоряжением) ответственное лицо осуществляющее контроль;
- в связи с вводом новых «Правил безопасности подъемных сооружений» не изменены таблички на ПС на автокране (п.121 ПБ..ПС);
- на крюкоблоке автокрана не указана грузоподъемность;
- стропальщик при перемещении длинномерных грузов (пучок арматуры) не использует оттяжки.

ПОСТАНОВИЛИ:

Директору ООО «Еврострой» – принять меры по устранению вышеуказанных замечаний в срок до 30.03.2022.

Протокол вела: ведущий специалист
охраны труда отдела строительства,
связи, транспорта и дорожного хозяйства
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.