



### Присутствовали:

- Главный инженер «МАУ «СОК» «Мирас»
- Зам. директора по административно – хозяйственной части «МАУ «СОК» «Мирас»
- Инженер «МАУ «СОК» «Мирас»

Р.Р. Салахов  
Р.И. Фейзюков

А.Н. Часовский

### СЛУШАЛИ:

- начальника управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства, заместителя председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района И.Г. Насибуллина о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

#### **По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:**

- учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, проверки пожарных кранов на водоотдачу, перемотки пожарных рукавов;
- не ведется в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;
- отсутствуют акты проверок перезарядки огнетушителей;
- не во всех инструкциях по охране труда – разделы соответствуют новым Правилам (указаны требования безопасности, вместо требования охраны труда);
- в приказах имеются ссылки на отмененные Правила 2013 года. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок действуют с 01.01.2021 года;
- отсутствует перечень инструкций (общие, по видам работ, профессиям, пожарной безопасности);
- Журнал учета инструкции по охране труда для работников.

### ПОСТАНОВИЛИ:

**Директору «МАУ «СОК» «Мирас» – принять меры по устранению вышеуказанных замечаний в срок до 31.01.2023.**