


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда


Д.В. Косарев
« 18 » июля 2022 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

18.07.2022 г.

г. Альметьевск,

Объект « Многоквартирный жилой дом со встроенно-
Пристроенными помещениями общественного назначения 1-го
Этажа по адресу: Республика Татарстан г. Альметьевск
ул. Фахретдина, на земельном участке с кадастровым номером
16:45:040105:960»

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - Заместитель руководителя исполкома района по
строительству, председатель Координационного совета по
охране труда | Д.В. Косарев |
| - Директор филиала № 10 ГУ РО фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Татарстан | Г.Х. Рахматуллина |
| - Консультант производственного-маркетингового отдела
Управления сельского хозяйства и продовольствия
Альметьевского муниципального района | З.Х. Гарифуллина
(по доверенности) |
| - Главный специалист по промышленной безопасности и
охране труда ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутлинов |
| - Заместитель начальника Управления промышленной,
экологической безопасности и охраны труда ПАО «Татнефть» | И.Г. Закиров |
| - Начальник отдела 2 по надзору за строительством и
реконструкцией объектов капитального строительства Юго-
Восточного территориального органа инспекции
Государственного строительного надзора Республики
Татарстан | Х.М. Шамсиев |
| -Общественный помощник Уполномоченного по правам
человека в Республике Татарстан в Альметьевском
муниципальном районе | С.И. Харисова |

Присутствовали:

- Директор ООО «Тандем»
- Главный инженер ООО «Тандем»

И.Р. Латыпов
А.Х. Миннебаев

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района Д.В. Косарева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- не организован селективный сбор отходов производства. У контейнера отсутствует наименование, контейнер не закрыт крышкой;
- повреждена крыша здания контейнерного типа, используемого под раздевалку – сушилку;
- здания контейнерного типа, используемые под раздевалку – сушилку и комнату приема пищи не оборудованы средствами пожарной сигнализации;
- на распределительном щите 04,Кв в здании контейнерного типа, используемого под комнату приема пищи отсутствует однолинейная схема и наименования автоматических выключателей;
- не оборудованы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов места складирования строительных отходов;
- на распределительном щите 0,4 Кв, расположенном на территории строительной площадки отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование, на дверях отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки безопасности;
- на территории строительной площадки временные сети для электроснабжения грузоподъемного крана выполнены с нарушением требований нормативных правовых актов;
- проходы к пожарному щиту загромождены строительными отходами;
- пожарный щит, установленный на территории строительной площадки, не позволяет в полном объеме обеспечить защиту в соответствии с требованиями правил противопожарного режима РФ;
- на строительной площадке, на границах перепада высот отсутствуют защитные ограждения;
- огнетушители, не имеют паспортов и не присвоены порядковые номера;
- учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не

ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

- отсутствует Перечень документации по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

- отсутствует Перечень инструкций по охране труда, пожарной и электробезопасности;

- на табличке крана РДК -25-2 просрочен срок полного технического освидетельствования;

- на крюкоблоках не указана грузоподъемность;

- отсутствуют Программы проведения первичного, повторного инструктажа на рабочем месте по охране труда работников;

- в инструкциях для крановщика, ИТР указана ссылка на отмененное Правило.

ПОСТАНОВИЛИ:

Директору ООО «Тандем» – принять меры по устранению вышеуказанных замечаний в срок до **20.08.2022.**

Протокол вела: ведущий специалист
охраны труда отдела строительства,
связи, транспорта и дорожного хозяйства
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.