

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района Д.В. Косарева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

1. На окнах отсутствуют ограничители открывания.
2. Инструкция ответственного за пожарную безопасность устарела. Актуализировать инструкцию в соответствии с законодательством.
3. В инструкции ИОТ-30-2022 «Инструкция по охране труда при использовании технических средств обучения» в разделе «Нормативные ссылки» убрать Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах. Актуализировать инструкцию.
4. Проверка огнетушителей проводится 1 раз в полугодие. Проверку огнетушителей проводить ежеквартально.
5. Обновить журнал проверки огнетушителей.

ПОСТАНОВИЛИ:

Директору МБДОУ ЦРР-д/с №65 «Ивушка» – принять меры по устранению вышеуказанных замечаний.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Ответственным лицам обеспечить соблюдение рабочими трудовой и производственной дисциплины, требований правил и инструкций по безопасному ведению работ, технологических режимов и регламентов, применение безопасных приемов труда. Обеспечить правильную организацию и безопасное производство работ, эксплуатацию машин, оборудования, приспособлений, инструментов и средств, и средств защиты и содержание их в надлежащем состоянии.

Рекомендуем принять меры по устранению выявленных нарушений и проинформировать Координационный совет направив информацию на электронную почту: Olga.Maksimova@tatar.ru в срок до 16.11.2023.